| LEGENDA | PROJETADO |
|---|---|
| POSTE DUPLO T (SIMPLES) | |
| TRANSFORMADORES | |
| Transformador de corrente - TC | TC |
| ATERRAMENTO | |
| CABO MÉDIA TENSÃO | 3#50MM²-13,8KV |
| CHAVE FUSÍVEL | |
| CHAVE FACA | |
| TEXTOS — ALTURA/DAN<br>ESTRUTURA NORMAL-FIM<br>TRANSFORMADOR | 11/600<br>CUF3/T-PR<br>3Ø 112,5KVA |

VISTA SUPERIOR




DETALHE POSTEAMENTO
Sem Escala

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

| DISTR. | TOTAL |
|---|---|
| OTDE./TIPO | |
| ÓRGÃO | |

CLASSIFICAÇÃO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a | | | | |
| b | | | | |
| c | | | | |
| | FEITO | VISTO | APROV. | DATA |
| | ALTERAÇÕES | | | |

Robson Layon Vaz
Engº Eletricista
CREA MT038807

DIREITOS RESERVADOS
LEI 5772 DE 21/12/71

A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO NO SEU TODO OU PARTE DESTE PROJETO, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEU AUTOR, FICARA SUJEITA AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS, A ALTERAÇÃO DESTE PROJETO EXIME SEU AUTOR DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES POSTERIORES.

| | VISTO | VISTO |
|---|---|---|
| PROJETO | APROV. | APROV. |
| DESENHO | APROV. | APROV. |
| CONFERIDO | DATA | DATA |

energisa
DCMD
Esta aprovação não exime a firma contratada das responsabilidades quanto ao atendimento às especificações e normas aplicáveis.
Nº Aprovação 702920 /DCMD/2019.
Data: 03/06/2020
Marcelo Donizeti Rocha
DCMD/Projeto e Cadastro
Validado por Emersonlucas Silva
Resp. Técnico: Robson Layon Vaz
Nº Crea: MT038807
VISTO/DATA E APROVADO POR:

APROVADO PC

DATA ____ / ____ / ____

Nº DO PROJETO ELÉTRICO (P E):

ANALISADO POR:

CORONA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 36.409.402/0001-91
Rua 47, Nº 791, Sala 01 - JJ OFFICE - Boa Esperança, Cuiabá - MT
Tel.: (65) 99685-1001 / (65) 99230-2727 / (65) 9924-3303
E-mail: contato@coronaengenharia.com.br

**PROJETO EXECUTIVO**

| | |
|---|---|
| CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT | DATA: MAIO/2020 |
| LOCAL: Escola Municipal Ermindo Mendel - Rua Olímpica S/N Universitario, Água Boa - MT, 78635-000 | ESCALA: INDICADA |
| ASSUNTO: DETALHE POSTEAMENTO | FL. Nº: 04/04 |
| Coordenadas Geográficas (UTM): X= 1022213.0531 Y= 8438354.8773 | CNPJ: 15.023.898/0001-90 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Robson Layon Vaz | CREA Nº: MT038807 — DESENHO: Kleber Dias |

A1