

1 PLANTA BAIXA - EXTINTORES, ALARMES E HIDRANTES
ESCALA 1/75

Símbolos - Tabela Geral		
Símbolo	Quantidade	Descrição
———	2	Acionador manual do sistema de detecção e alarme
	1	Central de alarme
	8	Extintor portátil - Carga de pó ABC
	1	Extintor portátil - Carga de pó BC
3 LUX	34	Ponto de iluminação de emergência de 3 lux
	2	Sistema de alarme - Avisador sonoro tipo sirene
	1	Sistema de hidrantes - Acionador de bomba de incêndio (botoeira tipo liga)
	2	Sistema de hidrantes - Mangotinho

Placas - Equipamentos				
Fig.	Código	Tamanho	#	Descrição
	20	179	2	Alarme sonoro: Indicação do local de acionamento do alarme de incêndio
ACIONE EM CASO DE INCÊNDIO	21	224	1	Comando manual da bomba de incêndio: Ponto de acionamento da bomba de incêndio
ACIONE EM CASO DE INCÊNDIO	21	179	2	Comando manual de alarme: Ponto de acionamento de alarme de incêndio
	23	179	9	Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio
	26	179	2	Hidrante de incêndio: Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras

Levantamento - Extintores					
Tipo	Abrigo	Carga	Capacidade	Etiqueta	#
Extintor na parede - Carga de Pó ABC - 04Kg 2-A 20-BC	Não	4Kg	2-A : 20-B:C	179	8
Extintor na parede - Carga de Pó BC - 06Kg 20-BC	Sim	6Kg	20-B:C	179	1
Total geral					9

Placas - Proibição				
Fig.	Código	Tamanho	#	Descrição
PROIBIDO FUMAR	01	150/200	9	Proibido fumar: Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio
PROIBIDO PRODUZIR CHAMA	02	150/200	1	Proibido produzir chama: Todo o local onde a utilização de chama pode aumentar o risco de incêndio.

Placas - Alerta				
Fig.	Código	Tamanho	#	Descrição
CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO	07	204	2	Cuidado, risco de explosão: Próximo a locais onde houver presença de materiais ou gases que oferecem risco de explosão.
CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	09	272	2	Cuidado, risco de choque elétrico: Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
03	JANEIRO/ 2023	Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura. Foram revistos todos os sistemas de prevenção e combate a incêndio conforme orientações do Corpo de Bombeiros Militar. Atendimento as NBRs específicas para cada um dos sistemas. NBR9077/2001, NBR13714/2000, NBR 13434/2004, NBR10898/2013.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4; Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

PSCIP

INC 03/07

ASSUNTO
PLANTA BAIXA EXTINTORES, ALARMES E HIDRANTES, TABELAS E PLACAS

LOGRADOURO: **RUA JP-7 ESQUINA C/RUA JP-2**
Nº: **80**
COMPLEMENTO: **QD 1-A, LOTE 1-2A**
BAIRRO: **JARDIM PLANALTO**
MUNICÍPIO: **ÁGUA BOA**
UF: **MT**
CEP: **78635-000**
ESCALA: **INDICADA**

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

PLANTA DE SITUAÇÃO



QUADRO DE ÁREAS

ÁREAS EDIFICADAS

ÁREA DO TERRENO: 45x99,5m = 4.477,50 m²
ÁREA OCUPADA: 1.549,09 m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.327,37 m²

ÁREAS NÃO EDIFICADAS

IMPERMEÁVEL: 482,73 m²
PERMEÁVEL: 2.331,63 m²
SEMI-PERMEÁVEL: 83,90 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 34,60%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,296

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
CNPJ: 15.023.898/0001-90

AUTOR DO PROJETO
EVANDRO MARCELO GOMES RIBEIRO
CREA MT: 59267 - MT

RESPONSÁVEL TÉCNICO
EVANDRO MARCELO GOMES RIBEIRO CREA MT: 59267 - MT
ENGENHEIRO CIVIL

DEFERIMENTO

EVENTO	DATA DE ENTRADA	DATA DE ANÁLISE
EMISSÃO INICIAL	14 / 02 / 2025	__/__/____
	__/__/____	__/__/____
	__/__/____	__/__/____
	__/__/____	__/__/____

APROVAÇÃO

ÁGUA BOA PREFEITURA
RENOVAÇÃO E TRABALHO
GESTÃO 2021/2024

A0 (1189x841)mm